


Aufstellempfehlung/ Raumbedarf für Wartungsarbeiten

assembly recommendation/ Space required for maintenance work

(1) der Abstand von 1500mm zum nächsten Gebäude, Gerät etc. sollte nicht unterschritten werden.

(1) it should be avoided to go under the limit of 1500mm to the next building, until etc.



Alle Werte für L und B beinhalten schon den Abstand bei Punkt 1/
All values for L and B already contain the distance at point 1.

H100C

Platzbedarf für Wartungsarbeiten/Space required for maintenance work [Behälterbreite 2000mm/Container width 2000mm]	
H100C [m³]	18
L [m]	11
B [m]	5,6
H [m]	3

Platzbedarf für Wartungsarbeiten/Space required for maintenance work [Behälterbreite 2700mm/Container width 2700mm]								
H100C [m³]	12	25	37	50	62	74	86	98
L [m]	8,3	10,6	13	15	17,3	20,7	21,9	24,3
B [m]	7							
H [m]	3,9		3,7		3,9	4,75	3,9	


H200

Platzbedarf für Wartungsarbeiten/Space required for maintenance work [Behälterbreite 1500mm/Container width 1500mm]		
H200 [m³]	10	20
L [m]	9,1	12,6
B [m]	5,7	
H [m]	2,75	

Platzbedarf für Wartungsarbeiten/Space required for maintenance work [Behälterbreite 2000mm/Container width 2000mm]			
H200 [m³]	16	30	60
L [m]	9,2	12,5	19,3
B [m]	6,2		
H [m]	2,75		

Platzbedarf für Wartungsarbeiten/Space required for maintenance work [Behälterbreite 2400mm/Container width 2400mm]		
H200 [m³]	38	76
L [m]	13,2	20,7
B [m]	6,6	
H [m]	2,75	

Platzbedarf für Wartungsarbeiten/Space required for maintenance work [Behälterbreite 3000mm/Container width 3000mm]		
H200 [m³]	32	64
L [m]	12,5	19,3
B [m]	7,2	
H [m]	2,75	

Auftrag / Projekt:	M-Nr.	Ktr	Maßstab: 1:200	Gewicht:
Halbzeug:	Schweißtoleranz DIN ISO 13920 B	Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768 m	Werkstoff:	
Für diese "Technische Unterlage" behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht, auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.	bearbeitet	Datum 07/2020	Abmessung:	
	geprüft	Name Bahadir	Benennung:	
	 www.havelberger.com		Aufstellhinweise H100C/ H200	
Urspr.:	Art.:	Zeichnungs Nr.	Revision	Blatt
				1 von 1
			Datei: AufstellungsempfehlungH100C Plot: 08.07.2020	A4